



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Νικολάου Πλαστήρα 11  
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 251 00  
ΤΗΛ.: 26910 – 25 555 (εσωτ. 138)  
FAX: 26910 – 68610  
e-mail : [xliofagos@aigialeia.gov.gr](mailto:xliofagos@aigialeia.gov.gr)  
Πληροφορίες: Χρήστος Λιοφάγος

Αίγιο, 01 Ιουνίου 2016

Αριθ. Πρωτ.: 16222

ΠΡΟΣ: ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  
ΨΑΡΡΩΝ 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 18546  
Τ.Κ. 26222


ΚΟΙΝ.: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας : «ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»  
ΣΧΕΤ. : Η υπ' αριθμ. πρωτ. 16222/31.05.2016 αίτηση της ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής αίτησης θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε τα κάτωθι:

- Α) Σε σχέση με τους προβολείς που αναφέρονται στο έντυπο προσφοράς στο Α/Α 2 και 4 ισχύει ότι αναγράφεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.
- Β) Στους λαμπτήρες ηλεκτρονικής έναυσης θα ισχύουν τα εξής όρια όσο αναφορά τη φωτεινότητα :
- Για τους λαμπτήρες από 5W έως 11W η φωτεινή απόδοση δεν θα είναι μικρότερη των 45 lm/W
  - Για τους λαμπτήρες από 23W έως 45W η φωτεινή απόδοση δεν θα είναι μικρότερη των 52 lm/W

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

  
Ανδρέας Σ. Τσιγκρής  
Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών με βαθμό Α'

